

Amostras com avaliação físico-química insatisfatória

Setembro de 2024

DATA	SISTEMA	AP	LOGRADOURO	Nº	BAIRRO	CLORO	TURBIDEZ	COR
02/09/2024	GUANDU	AP-5	AVN FELIPE CARDOSO	1536	SANTA CRUZ	Não atende	Atende	Atende
04/09/2024	GUANDU	AP-1	VIA BINARIO DO PORTO		SANTO CRISTO	Atende	Não atende	Não atende
05/09/2024	INTEGRADO GUANDU/LAJES	AP-3	ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO	4035	ANCHIETA	Não atende	Atende	Atende
09/09/2024	GUANDU	AP-2	AVN VINTE E OITO DE SETEMBRO	S/N	VILA ISABEL	Atende	Não atende	Atende
09/09/2024	GAVEA PEQUENA	AP-2	RUA JORNALISTA GUIMA	158	ALTO DA BOA VISTA	Não atende	Atende	Atende
09/09/2024	GUANDU	AP-2	RUA VISCONDE DE SANTA ISABEL	272	VILA ISABEL	Atende	Não atende	Não atende
11/09/2024	GUANDU	AP-4	RUA HUGO THOMPSON NOGUEIRA	S/N	JACAREPAGUA	Atende	Não atende	Não atende
11/09/2024	GUANDU	AP-4	ESTRADA DOS BANDEIRANTES	8293	JACAREPAGUA	Atende	Não atende	Não atende
11/09/2024	GUANDU	AP-2	AVN PASTEUR	44	URCA	Atende	Não atende	Não atende
19/09/2024	INTEGRADO GUANDU/LAJES	AP-3	ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO	4035	ANCHIETA	Não atende	Atende	Atende
23/09/2024	GUANDU	AP-4	ESTRADA DOS BANDEIRANTES	8293	JACAREPAGUA	Atende	Não atende	Não atende

*Dados sujeitos a revisão.